

ज्ञापांक-58.../फुलपरास

फा0स0-01.....

कार्यालय - अग्निशामालय पदाधिकारी फुलपरास (मधुबनी)

दिनांक :- 05 वा जून 2018 ई

सेवा में,

संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल, फुलपरास (मधुबनी) बिहार

प्रसंग:- प्राचार्य का आवेदन

विषय:- अग्निशामक यंत्रों एवं व्यवस्था के रख-रखाव के निरीक्षण के पश्चात अनापत्ति प्रमाण- पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन के पश्चात आपके संस्थान - संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल, फुलपरास का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात निम्नलिखित अग्निशामक यंत्रों के व्यवस्था पाई गई जो आकस्मिकता के समय आग पर काबू पाने में सक्षम है जो इस प्रकार है:-

(1) पानी से भरा बाल्टी :- 4 अदद (6) ✓

(2) बालू से भरा बाल्टी :- 4 अदद (6) ✓

(3) फायर एक्सटींग्यूअर :- D.C.P. 10 kg 2 अदद D.C.P. 6 kg 3 अदद ✓

(4) पानी से भरा ड्रम या टैंक:- 1 अदद (2) ✓

(5) कंबल :- 5 अदद (5) ✓

उपरोक्त व्यवस्था को देखते हुए इन्हें निर्गत तिथि से - (1 वर्ष) के लिए अनापत्ति प्रमाण - पत्र दी जाती है। रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित प्रबंधक की होगी। अगर बीच में किसी प्रकार की गड़बड़ी पायी जाती है तो इनके लाइसेंस रद्द करने की अनुसंशा जिला पदाधिकारी महोदय से की जा सकती है।

विश्वास भोजन-

अग्निशामक यंत्र पदाधिकारी

फुलपरास (मधुबनी)
अग्निशामक पदाधिकारी

फुलपरास (मधुबनी)

प्रतिलिपि -1. सहायक प्रमंडलीय अग्निशामक पदा0, मुज्जफरपुर

2. प्राचार्य संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल, फुलपरास (मधुबनी)